ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

Юридический адрес: 141014, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. СЕМАШКО, Д. 2, тел.: +74955861211
e-mail: centr@cgemo.ru
ОГРН 1055005109147 ИНН 5029081629

Адреса мест осуществления деятельности: 140006, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, ул Мира, д. 10, тел.: 8(496)4632047, e-mail: ramenskoe@cgemo.ru; 140104, РОССИЯ,Московская область, р-н Раменский, г. Раменское, ул.Десантная, д.56 пом.1, тел.: 8 (496)4632047, e-mail: ramenskoe@cgemo.ru; 140104, Московская область, Раменский р-н, г Раменское, ул Десантная, д. 56, тел.: 4964632047, e-mail: ramenskoe@cgemo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.21АЛ52

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Раменский филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в Московской области»

МП

Я.М. Слободянская
18.09.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 50-50-30/13745-26, 50-50-30/13747-26 от 18.09.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСТРИБЬЮШН КОНСАЛТИНГ ЛОГИСТИК" (ИНН 7728437374 ОГРН 1187746701450)

2. Юридический адрес: 115114, Г.МОСКВА ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, НАБ ДЕРБЕНЕВСКАЯ Д. 11

Фактический адрес: Московская обл, г.о. Люберцы, пгт. Томилино, кадастровый номер: 50:22:0040404:9133

3. Наименование образца испытаний:
Проба № 50-50-30/13745-26 - 1.Вода питьевая,
Проба № 50-50-30/13747-26 - 1.Вода питьевая

4. Место отбора:
Проба № 50-50-30/13745-26 - ООО "ДКЛ", поступающая городская вода, после всех фильтров, Московская обл, г.о. Люберцы, пгт. Томилино, кадастровый номер: 50:22:0040404:9133,
Проба № 50-50-30/13747-26 - ООО "ДКЛ", распределительная сеть, после одного фильтра, Московская обл, г.о. Люберцы, пгт. Томилино, кадастровый номер: 50:22:0040404:9133

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 50-50-30/13745-26 - 03.09.2026 09:30 - 09:30,
Проба № 50-50-30/13747-26 - 03.09.2026 09:30 - 09:30

Ф.И.О., должность: Казакова Любовь Николаевна Помощник врача по общей гигиене ООКПиВР Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино, Раменском, Люберецком районах

При отборе присутствовал(-и): Щербаков А. К. инженер по эксплуатации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСТРИБЬЮШН КОНСАЛТИНГ ЛОГИСТИК"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.09.2026 10:00

Информация о плане и методе отбора:
Проба № 50-50-30/13745-26 - ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах,
Проба № 50-50-30/13747-26 - ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №702 от 15 июля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Акты отбора: от 3 сентября 2026 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 50-50-30/13745-01.1-26, 50-50-30/13747-01.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (pH) проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза "Капель"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1		

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 140104, РОССИЯ,Московская область, р-н Раменский, г. Раменское, ул.Десантная, д.56 пом.1
Лаборатория санитарно-гигиенических лабораторных исследований Раменское
Регистрационный номер пробы 50-50-30/13745-26
Образец поступил 03.09.2026 11:00
дата начала испытаний 03.09.2026 11:00, дата окончания испытаний 04.09.2026 15:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**НД на методы исследований**
2	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм³	0,980±0,196	ГОСТ 33045-2014 п.5
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,7±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) ФР.1.31.2024.50028
4	Массовая концентрация общего железа	мг/дм³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Жесткость общая	°Ж	6,5±1,0	ГОСТ 31954-2012 метод А
6	Мутность (по каолину)	мг/дм³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6, ***
7	Окисляемость перманганатная	мгО/дм³	2,10±0,21	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
8	Массовая концентрация фторидов	мг/дм³	2,86±0,20	ГОСТ 4386-89
9	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 метод Б, **
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95**	**НД на методы исследований**
10	Массовая концентрация нитратов	мг/дм³	2,05±0,41	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
11	Массовая концентрация нитрит-ионов	мг/дм³	Менее 0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)

12	Массовая концентрация сульфатов	мг/дм³	239,18±9,57	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
13	Массовая концентрация хлоридов	мг/дм³	16,41±1,64	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)

Дополнительная информация: ** - цветность по хром-кобальтовой шкале, 20 градусов Цельсия
* - результат определения - среднее арифметическое результатов двух параллельных определений; "менее" - результат испытаний менее нижней границы установленного диапазона измерений; "более" - результат испытаний более верхней границы установленного диапазона измерений
*** - мутность - спектрофотометр, длина волны 530 нм, кювета - 50мм

Место осуществления деятельности: 140104, РОССИЯ,Московская область, р-н Раменский, г. Раменское, ул.Десантная, д.56 пом.1
Лаборатория санитарно-гигиенических лабораторных исследований Раменское
Регистрационный номер пробы 50-50-30/13747-26
Образец поступил 03.09.2026 11:00
дата начала испытаний 03.09.2026 11:00, дата окончания испытаний 04.09.2026 15:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**НД на методы исследований**
2	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм³	1,430±0,286	ГОСТ 33045-2014 п.5
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,4±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) ФР.1.31.2024.50028
4	Массовая концентрация общего железа	мг/дм³	0,300±0,075	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Жесткость общая	°Ж	6,9±1,0	ГОСТ 31954-2012 метод А
6	Мутность (по каолину)	мг/дм³	0,81±0,16	ГОСТ Р 57164-2016 п.6, ***
7	Окисляемость перманганатная	мгО/дм³	1,94±0,39	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
8	Массовая концентрация фторидов	мг/дм³	0,77±0,05	ГОСТ 4386-89
9	Цветность	градус цветности	5,3±1,6	ГОСТ 31868-2012 метод Б, **
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95**	**НД на методы исследований**
10	Массовая концентрация нитратов	мг/дм³	Менее 0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
11	Массовая концентрация нитрит-ионов	мг/дм³	Менее 0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
12	Массовая концентрация сульфатов	мг/дм³	116,59±11,66	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)
13	Массовая концентрация хлоридов	мг/дм³	45,87±4,59	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.)

Дополнительная информация: ** - цветность по хром-кобальтовой шкале, 20 градусов Цельсия
* - результат определения - среднее арифметическое результатов двух параллельных определений; "менее" - результат испытаний менее нижней границы установленного диапазона измерений; "более" - результат испытаний более верхней границы установленного диапазона измерений
*** - мутность - спектрофотометр, длина волны 530 нм, кювета - 50мм

Ответственный за оформление протокола:
В.М. Седова, Техник

Конец протокола испытаний № 50-50-30/13745-26, 50-50-30/13747-26 от 18.09.2026